

PĀRBAUDIET UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU SKAITU

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka atšķirīgu pieeju ugunsdzēsības aparātu skaita noteikšanai objektos. No 2016. gada 1. septembra, nodrošinot objektus ar ugunsdzēsības aparātiem, jāvadās pēc ugunsdzēsības aparātu dzēstspējas.



Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja katrai ugunsgrēka klasei (A, B, C, D, F) ir norādīta uz aparāta uzlīmes (*sk. 1. attēlu*)

Turklāt dažādu ražotāju ugunsdzēsības aparātiem, kuriem ir norādīta vienāda ugunsdzēsīgā viela un tās svars, piem ram, **6 kg ABC**, dzēstspēja var būt **atšķirīga**.

Lai pārliecinātos, ka ar objektā, piem ram, birojā esošajiem ugunsdzēsības aparātiem ir izpildītas noteikumu prasības, saskaitiet kopā visu jūsu ugunsdzēsības aparātu dzēstspējas katrai ugunsgrēka klasei (A, B, C) atsevišķi. Ugunsdzēsības aparātu kopējai (summārai) dzēstspējai katrai ugunsgrēka klasei jābūt

vienādam vai lielākam par Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 2. tabulā (*sk. 2. attēlu*) norādīto nepieciešamo dzēstspēju. Protams, jāņem vērā telpu platība un objekta ugunsbīstamība.

1. attēls

Piemērs:

Jūsu biroja platība ir 70 m². Birojā šobrīd ir divi ugunsdzēsības aparāti, katrs ar dzēstspēju 21A un 113B.

Biroja telpu kopējā platība (m ²)	Jānodrošina, lai ugunsdzēsības aparātu kopējā (summārā) dzēstspēja būtu:	
	A	B
Līdz 50	27 A	144 B
51-75	46 A	220 B
76-100	64 A	296 B
101-150	75 A	339 B
151-200	85 A	382 B
201-250	96 A	439 B
251-300	106 A	495 B
301-350	117 A	556 B
351-400	127 A	608 B
401-450	138 A	665 B
451-500	148 A	721 B
501-550	159 A	776 B
551-600	169 A	834 B
601-650	180 A	891 B
651-700	190 A	947 B
701-750	201 A	1004 B
751-800	211 A	1060 B
801-850	222 A	1117 B
851-900	232 A	1173 B
901-950	243 A	1320 B
951-1000	253 A	1286 B
Katri nākamie 250 m ² papildus jānodrošina ar	27 A	144 B



Kopējā dzēstspēja **42A** (21A + 21A) un **226B** (113B + 113B). Salīdzinot iegūto rezultātu ar Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 2. tabulu, redzam, ka summārā abu ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja A klases ugunsgrēkiem **nenodrošina** Ugunsdrošības noteikumu prasību izpildi.

Ko darīt?

- 1) Pārbaudiet - ja jūsu birojā ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, kopējo dzēstspēju atļauts samazināt par 25 %. Ja ir tikai ugunsdzēsības ūdensvada krāni - par 10%, un tad ugunsdzēsības aparātu skaits **atbilst**.
- 2) vienu no aparātiem samainiet pret citu, kuram dzēstspēja A klases ugunsgrēkiem ir vismaz 25A.
- 3) iegādājieties papildus ugunsdzēsības aparātu ar dzēstspēju vismaz 4A.

2. attēls